

— 三陸沿岸道路 唐桑高田道路 —  
**工事事故による停電等の発生について(お詫び)**

平成29年4月10日13時40分頃、国道45号気仙沼市唐桑町荒谷前地内において、仙台河川国道事務所が発注している改良工事の施工中に誤って、東北電力の電線及びNTTのケーブルを切断しました。

これにより、気仙沼市唐桑町岩井沢～同町竹の袖地内の家屋等で停電が発生していましたが、15時40分までに復旧しているところです。

なお、NTTケーブル切断による障害については、現在復旧作業を実施しているところです。また、今回の切断による民間施設への影響はありません。

ご迷惑をおかけしておりますこととお詫び申し上げます。

1. 日 時： 平成29年4月10日（月） 13時40分ころ発生
2. 発生場所： 国道45号 気仙沼市唐桑町岩井沢～同町竹の袖地内
3. 障害状況： 電 力：家屋等で停電が発生  
NTT：気仙沼市水道ポンプ室データ管理に障害
4. 現在の状況：電 力：15時40分復旧完了  
NTT：復旧作業中
5. 復旧の見込み時期：NTTについては現在未定

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会、気仙沼記者クラブ>

( 問 い 合 わ せ 先 )

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

TEL：022-248-4131（代表）

副 所 長 えんどう まさし  
遠藤 雅司（内線205）

【三陸沿岸道路HP】<http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/douro/fukkou/index.html>

