

令和5年度 工事事故速報一覧【R5. 10. 1(日)～R5. 10. 31(火)報告分】 (速報)

令和5年10月31日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発生時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
160	-	R5. 10. 02 (月)	04:25	橋梁保全工事	盗難	その他	その他	現場事務所のガラスが割られた。現場事務所が隣り合っている他工事の下請け職員が取り押さえ、身柄を警察に引き渡した。
161	-	R5. 10. 02 (月)	04:25	河川・道路構造物工事	盗難	その他	その他	社内安全大会に参加するため、現場事務所に到着した際に、犯人と鉢合わせして作業員が犯人と揉み合いになり、顔と後頭部を殴打されながら取り押さえ、警察に通報したものの。
162	53	R5. 10. 04 (水)	15:15	道路維持工事	物損公衆	交通災害	道路施設損傷	道路巡回中に後方車両に注意を払っていたところ、ワイヤーロープに接触したものの。
163	54	R5. 10. 05 (木)	02:00	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	追越車線を規制して、区画線施工完了後、走行車線に規制を切り替え、一般車が追い越し車線通行中、追越車線に残置してあった資材(水切り用スポンジローラ)に接触した。
164	-	R5. 10. 06 (金)	03:15	トンネル工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	トンネル工事、起点側坑口にてエレクタ吹付機の急結材タンクに急結材を充填後、雨養生用のブルーシートを掛けようとしたところ、瞬時の突風でブルーシートが煽られ、その際目に異物が混入した。直ちに目の洗浄液で洗浄したが、右目に違和感が残っているため、病院に搬送した。
165	-	R5. 10. 06 (金)	07:50	測量・調査・設計・点検等業務	交通事故(加害)	交通災害	その他	通勤のため加害者が自宅駐車場から公道に出るときに、歩道右側から通行してきた自転車と歩行者通行帯で出会い頭に接触し、自転車を運転していた高校生(被害者)が転倒した。
166	55	R5. 10. 09 (月)	14:45	ダム工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	堤外仮排水トンネル吐口部にてシルトフェンス移設作業中、玉外しを行った際にクレーンフックが振れて、添えていた右手小指先端が河道の転石と接触した。
167	-	R5. 10. 11 (水)	13:20	測量・調査・設計・点検等業務	交通事故(被・加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	コンビニから出ようとした際、右側から来た乗用車が左折のウイカーを出しており、発進したところ被害者の車が左折しないで直進してきたため、その場で接触した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
168	-	R5. 10. 14 (土)	07:15	舗装工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	加害者(一般車両)が国道を走行中、ハンドル操作を誤り、車両左前方が保安施設として設置していたA型バリケードに接触した。
169	-	R5. 10. 14 (土)	12:30	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道上りを道路パトロールカーで巡回中、交差点で赤信号での停車中、後続車両に追突された。
170	-	R5. 10. 16 (月)	13:30	道路改良工事	病気	その他	— (物損公衆以 外)	被害者が昼休憩中に嘔吐、胸の痛みを訴え救急搬送された。
171	-	R5. 10. 17 (火)	08:30	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	緊急ダイヤルを受けて落下物の回収作業をしていたところ、路肩に寄せて停車していたパトロールカーの後方に、加害者の運転する車が追突した。
172	-	R5. 10. 17 (火)	11:10	道路附属物工 事	その他	建設機械	架空線切断	側溝を設置するため0.25BHにて掘削し、砕石を敷均し作業中に0.25BHのアームにてNTT電話架空線線を切断。切断した架空線は現在使用されていないアナログ回線であった。
173	56	R5. 10. 17 (火)	12:20	道路改良工事	物損公衆	飛来・落下	一般車両損傷	橋梁部の埋設ジョイント施工において、5tユニック車の荷台上に据えていた融解釜の釜口に養生していたコンパネ(1m×1m程度)が風の影響で飛ばされ、通行していた車両に接触したものの。
174	57	R5. 10. 18 (水)	14:15	維持修繕工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	資材置き場に砕石を下ろすためダンプアップした際、村有施設のブロードバンド配線1本を切断した。
175	-	R5. 10. 17 (火)	08:10	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以 外)	低水流量観測の準備作業で倉庫にある船外機(30kg)をトラックに積む際に腰を痛めた。発生時点では痛みが軽微であったため経過観察としたが、念のため、翌日病院を受診した。
176	-	R5. 10. 19 (木)	10:00	道路改良工事	盗難	その他	— (物損公衆以 外)	事故対策工事のため、仮設材を用いて工事を実施。午前現場点検の際、A型バリケードに設置していたウエイトがなくなっていることを発見。
177	58	R5. 10. 19 (木)	09:20	河川工事	物損公衆	機械・工具 等取扱	露出線等損傷	肩掛け型草刈り機により除草作業中、当事務所で管理している排水樋門 上流CCTVのケーブル及び保護管を損傷した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
178	-	R5. 10. 25 (水)	08:50	河川工事	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	丁字路を右折しようとし、車両を発進させたところ、左右確認が不十分だったため、走行していた直轄別工事で作業しているダンプトラックに衝突したものの。
179	59	R5. 10. 26 (木)	14:42	道路改良工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	現場内でバックホーを移動中、上空の光ケーブル（ぷらら光）引き込み線をアームで引っかけて切断した。
180	-	R5. 10. 27 (金)	10:10	道路維持工事	交通事故 (加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道をパトロール中にポットホール見つけ、路肩に一時停車しバックで損傷箇所まで移動したところ、照明灯に衝突した。
181	-	R5. 10. 27 (金)	10:43	維持修繕工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	国道の車道路側をバックホウ0.1m3にてオープン掘削していたところ、地下埋設施設(単線電気ケーブルφ30mm程度)を切断した。切断したケーブルは現在不使用物件であった。
182	60	R5. 10. 28 (土)	16:17	建築工事	物損公衆	その他	公共物損傷	スプリンクラー配管の撤去中、スプリンクラーポンプが運転したため水が噴き出し漏水した。漏水した水はB1階床のクラック等をつたってB2階の電気室等へ流入した。
183	-	R5. 10. 30 (月)	14:10	河川工事	病気	その他	— (物損公衆以 外)	構造物撤去箇所の確認終了後、停車していた車に戻ろうと歩いていた際、急に意識を失って倒れた。全身硬直、けいれん発作が起きていた。
184	-	R5. 10. 31 (火)	09:00	河川工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	山砂（購入材）運搬車両とすれ違ったときに石のようなものが飛んできてフロントガラスに当たりひび割れが発生した。警察の実況見分結果、工事の過失なし。