

記者発表資料

平成23年1月24日
東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

湯沢河川国道事務所からの灯油流出について (お詫び)

平成23年1月24日(月)、湯沢市関口字上寺沢64-2、湯沢河川国道事務所から灯油が流出し、付近の排水路を経由して湯沢市を流れる松沢川に流れ込み、雄物川にも流出したことが確認されました。

湯沢雄勝広域消防本部から当事務所付近で油の臭いがするなどの情報提供を受け、原因を調査した結果、雪の重みによって、湯沢河川国道事務所敷地内の灯油送油管が破損したためであることが確認されました。

現在、送油管の復旧作業を行い、終了しております。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会では、湯沢市深堀字中川原地内にある、幡野弁天頭首工付近でオイルフェンスを3基設置し、下流への流下阻止を図ると同時に、周辺排水路などでの回収作業を継続しております。また、関係利水者等へ情報を連絡しております。

雄物川をパトロールした結果、幡野弁天頭首工から下流域では油膜等、油の存在は確認されていませんが、引き続き河川巡視をするなど注視していきます。

近隣及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

発表記者会： 秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局及び大曲支局

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

副所長 黒沢 勇 (内線202)
総務課長 森 栄助 (内線211)

TEL 0183-73-3174(代表)