

GW直前!! 水辺の施設点検を実施 ～ 安全利用点検の結果 ～

岩手県内における国土交通省管内水辺の施設79箇所の点検を4月17日～24日に実施した結果、施設に損傷等の問題がある33箇所について、直ちに補修等の処置や立ち入り禁止等の応急的な処置を行っております。

ゴールデンウィークをむかえ、アウトドア活動が増えると思いますが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視や施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、大勢の人が集まりやすいGWの前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険回避は、利用者自らの責任により努めていただくことが必要となります。

2. 点検対象

点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（石淵ダム・田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設にあたっては、

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設にあたっては、

- ①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を設置した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設にあたっては、

- ①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設周辺に設置した区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

なお、今回の点検は、山奥や天然河岸、中州、流水部などの自然区域及び立入禁止区域を対象としておりません。

3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所	立ち入り禁止等の応急的な措置を施した箇所	利用者の自己責任において通常の利用が可能な場所
河川	26	2	0	26
砂防	4	3	0	4
ダム	49	16	12	49
合計	79	21	12	79

- ・点検結果の立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。
- ・上記の立ち入り禁止等の応急的な処置を施した箇所の水辺の施設等の利用にあたっては、十分ご注意願います。

4. 点検後の措置及び今後の対応

利用者に対する重大な危険又は支障があると認められた場合は、立入規制等を含む応急的な措置を施し利用者への危険の周知に努め、さらに詳細な点検を実施し必要な対策について検討を実施します。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ・奥州市政記者クラブ〉

問い合わせ先
【河川・砂防】 国土交通省岩手河川国道事務所 【河川】 河川管理課長 湯川茂夫（直通：019-624-3281） 【砂防】 工務第一課長 日下部栄一（直通：019-624-3198）
【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所（Tel:0197-46-4716） 工務課長 腰山武治（内 311） 国土交通省北上川ダム統管理事務所（Tel:019-643-7971） 管理第一課長 中島勇一郎（内 331）

【河川・砂防】

河川名等	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	自由広場（中津川橋上流）	・高水敷に洗掘（段差）を確認 （4/24注意喚起看板設置済み）	4月19日
	河川公園（中の橋下流）	・異常なし	4月19日
北上川	盛岡水辺プラザ（合流点付近）	・異常なし	4月19日
	河川公園（南大橋付近）	・異常なし	4月19日
	盛岡水辺プラザ（都南大橋付近）	・異常なし	4月19日
	運動公園（紫波橋付近）	・異常なし	4月17日
	石鳥谷水辺プラザ（大正橋付近）	・異常なし	4月17日
	北上水辺プラザ	・異常なし	4月24日
	花巻市水辺プラザ	・異常なし	4月24日
	河川公園（朝日橋付近）	・異常なし	4月24日
	花巻南大橋付近船着場	・異常なし	4月24日
	低水護岸（珊瑚橋下流右岸）	・異常なし	4月24日
	水沢水辺プラザ	・遊歩道脇に洗掘を確認 （4月23日に埋戻しを実施）	4月19日
	河川公園（藤橋下流）	・異常なし	4月19日
	河川公園（大曲橋上流）	・異常なし	4月19日
	町裏護岸船着場	・異常なし	4月24日
	如来地地区護岸船着場	・異常なし	4月24日
	川崎水辺プラザ	・異常なし	4月24日
	一関遊水地展望台	・異常なし	4月24日
平泉水辺プラザ	・異常なし	4月24日	
猿ヶ石川	町井水辺プラザ	・異常なし	4月24日
	南成島水辺プラザ	・異常なし	4月24日
広瀬川	水辺の楽校（桜木橋上流）	・異常なし	4月19日
磐井川	河川公園（磐井川緑地）	・異常なし	4月24日
	一関水辺プラザ	・異常なし	4月24日
	市野々原（展望広場）	・異常なし	4月24日
八幡平山系 （砂防）	松川第1砂防えん堤	・公園の木製手摺りに損傷を確認 （4/24応急措置済み（損傷箇所を添え木・番線で固定））	4月23日
	西根床固工群	・異常なし	4月23日
	葛根田第1砂防えん堤	・休憩施設の木製柵に腐食を確認 （4/24腐食した柵を撤去）	4月23日
	橋場安栖沢床固	・遊歩道の木製手摺りに損傷を確認 （4/24応急措置済み（損傷部分を撤去しロープで規制））	4月23日

※漂流物除去等の軽微な処置については省略しております。

自由広場（中津川橋上流）
高水敷に出水による洗掘（段差）がみられた。
（4月24日に注意喚起看板設置済み）



水沢水辺プラザ
遊歩道脇に出水による洗掘がみられた。
（4月23日に埋戻しを実施）



松川第1砂防えん堤（公園）
公園の木製手摺りに損傷がみられた。
（4/24応急措置済み（損傷箇所を添え木・番線で固定））



【ダム】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
石淵ダム (9箇所)	ダムサイト地区	・管理支所前において、防護柵(単管)の破損があり、補修した。(4/20実施済) ・洪水吐管理橋右岸側階段の表示看板(立入り禁止)が破損していたため、再設置。(4/20実施済)	4月19日
田瀬ダム (9箇所)	柏木平	・特に異常なし	4月20日
	向田瀬	・特に異常なし	4月20日
	白土	・特に異常なし	4月20日
	横峰 ・つり公園 ・オートキャンプ場 ・ふれあいランド	・ふれあいランドの広場内に陥没があったことから、立入り規制を行う。 ・補修については、6月中旬までに対応予定。	4月20日
	ダムサイト	・防護柵(木柵)の一部に腐食が見られたことから、注意喚起を行う。 ・補修については、7月中旬までに対応予定。	4月20日
湯田ダム (4箇所)	杉名畑地区 管理用通路	・立入禁止を目的とし設置した「立入禁止柵」が積雪の影響により損傷している。また、設置している柵が容易に動かせるものであり、立入禁止措置として不十分である。 ・立入禁止柵を更新(4/24済)。	4月20日
	錦秋湖大石公園	・公園内の施設(トイレ等の建)が豪雪の影響により、損傷している。 ・一般者が施設に立ち入らないよう、立入禁止柵と注意看板を設置するとともに、損傷箇所(穴)を板で塞いだ(4/24済)。	4月20日
	川尻公園	・積雪の影響により、柵の支柱が倒れ、ロープもたわんでいる。 ・支柱を立て直し、ロープも張り直した(4/25済)。	4月20日
	湯本湖岸公園	・転落防止柵が経年劣化により損傷している。 ・管理用通路に一般者が立ち入らないよう、入口に立入禁止柵及び注意看板を設置(4/26済)。	4月20日
四十四田ダム (13箇所)	ダムサイト	・四十四田公園の法肩に転落防止柵があるが、大人の膝ぐらいの高さしかなく、誤って転落する危険性が高いため、松杭及びトラロープにより、応急の転落防止柵と注意看板を設置する。(4/28までに対応予定)	4月20日
	柳平水辺公園	・通路路肩の転落防止用トラロープが古くなり、切れたり、色落ちしているため、トラロープを張り替える。(4/24措置済) ・枯れた樹木があり、人がいる時に樹木が倒れる危険性があるため、枯れた樹木の撤去を行う。(4/24措置済) ・散策路に陥没箇所があったため、砂利を入れ補修する。(4/24措置済) ・散策路の上に折れた木の枝があり、強風などで散策者へ落下する危険性があるため撤去を行う。(4/24措置済)	4月20日
	松園水辺公園	・散策路の上に折れた木の枝があり、強風などで散策者へ落下する危険性があるため撤去を行う。(4/24措置済)	4月20日
御所ダム (10箇所)	御所湖管理所	・特に異常なし	4月19日
	尾入野湿性植物園	・ベンチにぐらつきが生じており、再度固定を行う。(占有者において、来月中に対応予定。GWは、注意書きを設置予定)	4月19日
	塩ヶ森水辺園地	・進入防止柵(チェーン)に不備があったことから、再設置する。(占有者において、来月中に対応予定。4/27までに注意書きを設置予定)	4月19日
	下久保桜並木	・特に異常なし	4月19日
	御所湖大橋北園地	・高欄下段の継ぎ目部に剥がれが見られたことから、補修を行う。(占有者において、4/27までに対応予定)	4月19日
	乗り物広場	・ベンチのボルトに浮きが見られたことから、補修を行う。(占有者において、4/27に対応予定)	4月19日
	ファミリーランド	・通路の一部に剥離が見られたため、補修を行う。(占有者において、4/27までに注意書きを設置予定)	4月19日
	御所大橋運動場	・特に異常なし	4月19日
	県営漕艇場 (除園地)	・堤体上流右岸部に流木等の堆積があったことから、撤去を行う。(国側において、4/27までに対応予定) ・通路部に段差があることから補修を行う。(占有者において、4/27までに注意書きを設置予定)	4月19日
	南園地	・ベンチの背もたれに一部損傷が見られたことから、補修を行う。(占有者において、4/27までに注意書きを設置予定)	4月19日
胆沢ダム (4箇所)	胆沢ダム学習館	・異常なし	4月20日
	胆沢ダム学習館 周辺	・木製防護策が腐食し転落の恐れがあることから、バリケードを設置する。 ・雨水用マンホールの蓋部分がずれて転落の恐れがあることから、適正な位置に戻し固定する。	4月20日
	馬留湿地	・散策路上に倒木があり通行に支障を来すことから撤去する。	4月20日
	胆沢ダム左岸 展望台	・異常なし	4月20日

湯田ダム



川尻公園坂路：積雪の影響により誘導柵の支柱の倒れ、ロープのたわみがあった為、再設置した。

田瀬ダム



横峰地区ふれあいランド内：陥没箇所があり、立入禁止ロープ及び注意喚起看板設置した。

四十四田ダム



柳平水辺公園：枯れた樹木が倒れる危険性があるため、枯れた樹木を撤去した。

石淵ダム



堤体管理橋：点検状況

御所ダム



尾入野湿性植物園：点検状況

胆沢ダム



学習館周辺：木製防護策が腐食し転落の恐れがあることから、バリケードを設置した。