

## 月山第1トンネル警報表示板誤表示について

本日15時50分頃、月山第1トンネル警報表示板の誤作動に伴い、“トンネル内火災発生／進入禁止”の表示が10分程度表示されました。

原因については調査中ではありますが、通行には支障ありません。道路利用者の皆様には、たいへんご不便をおかけしました。

今後、再発防止対策を講じ、安全確保に努めて参りますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所  
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1  
TEL 0234-27-3331 (代表)  
道路管理課長 加藤 恒