

— 三陸沿岸道路 釜石山田道路 —
工事事故による停電の発生について(お詫び)

国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所発注工事において、工事事故による停電が発生しましたのでお知らせします。

停電になった地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後、再発防止に向け、南三陸国道事務所及び工事受注者において万全を期して参ります。

1. 事故発生日時：平成28年6月24日（金）8時53分頃
2. 事故発生場所：岩手県上閉伊郡大槌町小鍬 地内【別紙-1参照】
3. 事故状況：小鍬第1トンネル南側坑口付近において、資材片付け中に25tクレーンのブームが高圧線に接触し停電が発生しました（電力線は切断しておりません）
4. 被害状況：人的被害 無し
物的被害 釜石市鶴住居町、栗林町、橋野町及び上閉伊郡大槌町内において約1,600世帯が1時間程度停電（東北電力HPより）
5. 現在の状況：9時50分 復旧済み

【発表記者会：岩手県政記者クラブ、釜石記者クラブ、東北専門記者会】

問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局 南三陸国道事務所 電話：0193-28-4731（代表）

副 所 長 たけだ 武田 しげお 滋生 （内線204）

工 務 課 長 たぐち 田口 ひでみ 秀美 （内線411）

位置図

別紙—1



至 宮古市

至 釜石市