

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（第3報） ～二次点検終了結果～

地震後に実施した点検の結果、四十四田ダム・御所ダム・田瀬ダム・湯田ダム・胆沢ダムにおいて被災が確認されておりますが、ダム管理に支障となる被災ではありません。

二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目などを加えた点検

1. 各ダムの被災状況と復旧見込み

四十四田ダム：クレストゲート機側操作盤のアンカーボルト、本日午後復旧予定。

御所ダム：非常用発電設備排気ダクト、明日(9/2)復旧予定。

田瀬ダム：貯水池右岸・市道法面法面崩落箇所は、崩落土撤去及び大型土のうを設置するため通行止め中。

湯田ダム：CCTVカメラ（大荒沢カメラ）復旧完了。

胆沢ダム：ダム堤頂右岸法面崩落箇所は、シートで養生中。

2. 北上川ダム統合管理事務所の体制

9月1日9時40分設置の東北地方整備局災害対策ダム統管支部「非常体制」を継続しています。

<発表記者会：岩手県政記者クラブ>

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所

副所長（管理） 榎田 雅士

管理第一課長 三浦 高史

TEL 019-643-7831