

ホームタンクの点検シート

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支局

区分	点検内容	はい	いいえ
周囲	タンクや配管の付近から、強い油臭がする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンク下の土やアスファルトが、油で浸みている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	落雪、投雪する場所に、タンクや配管がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	側溝や水路、河川に、油が浮いている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
タンク本体	タンクが固定されていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部に、歪みやグラつき、傾きがある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	外面に、小さな穴や錆など変形、腐食、亀裂がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	油量計が、故障や破損している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナカップに、ひび割れや緩みが発生している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管	油滲、油漏れがある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管や給油ホースに、劣化（亀裂、腐食など）がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	接続不良が見られる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	配管やホースから、油滲、油漏がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以前と比べ、燃料（ゲージ）の減り方が早い。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以前と比べ、給油量、給油回数が多くなった。給油間隔が短くなった。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	機器に、燃料が供給されなくなった。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	しばらく定期点検をしていない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	故障や破損を指摘されたが、放置している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

一つでも「はい」の場合は、燃料業者やホームタンク業者等の専門業者へ相談してみましょう。
ボイラーやロードヒーティング等の油類を使用する機器も点検しましょう。

給油の時には

- その場を離れない。
- 目を離さない。 < 目を離してしまった！ が、一番多い油事故の原因です >
- 栓を閉めたかを確認する。（閉めたはず、、、は再確認しましょう）

万が一、油を流出させてしまったら

- バルブ、遮断弁を閉じる。
- 消防署、または市役所・町村役場へ、すぐに連絡する。
- 布や新聞紙等で流れ出ない措置をする。

その他の注意事項

- 除草や除雪、雪下ろし時に、タンクや配管を破損、転倒させないように目印を立てましょう。
- 使われていないタンクは、タンクを空にして、元栓を閉めましょう。
- 防油堤が有る場合、溜まった雨水を排水しましょう。水抜き栓は閉めておきましょう。