
玉川ダム年間貯水位曲線　7月24日9時時点貯水位　EL.380.87m　貯水率:71.2%




■洪水時最高水位　洪水時に水を最大貯める事が出来る水位
■平常時最高水位　利水目的のために水を最大貯める事が出来る水位
■洪水貯留準備水位　治水容量を確保した時の水位
■確　保　水　位　　利水のために確保するべき水位

洪水時最高水位　平常時最高水位　洪水貯留準備水位
確保水位　最低水位　H3-R6(管理以降平均)
H6　H18　H24
H29　H30　R1
R2　R3　R4
R5　R6　R7
弾力的管理試験運用上限水位

月別降水量比較表(ダム流域平均)


7月24日時点



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	16,000 千m3	–
利水容量（洪水期）	3,500 千m3	N

岩見ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	7,050 千m3	–
利水容量	1,550 千m3	N･W

協和ダム貯水位


※ H24、R1は、代表的な渇水年



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	229,000 千m3	－
利水容量（洪水期）	122,000 千m3	A･P

玉川ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	43,000 千m3	－
利水容量（洪水期）	11,000 千m3	N･A･W

鎧畑ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	26,300 千m3	－
利水容量（洪水期）	10,100 千m3	A･P

皆瀬ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年



項　　目	容　　量	目的
有効貯水容量	11,000 千m3	－
利水容量（洪水期）	4,700 千m3	N･A･W


大松川ダム貯水位

※ H24、R1は、代表的な渇水年



2025年　7月25日
東北電力(株)

田沢湖貯水位



・2025年　7月24日現在
　田沢湖水位　EL246．43m

・現状の田沢湖への流入量が継続した場合，7月30日で発電運用最低水位　EL246m以下になると想定される。但し，田沢湖への流入量の増減によって変わる可能性がある。