令和７年度　第３回雄物川水系渇水情報連絡会臨時会　【構成機関からの情報共有事項】

令和７年７月２４日時点

■　かんがい用水関連

機　関　名	項　　目	内　　容	備　考
東北農政局 西奥羽土地改良調査 管理事務所 東北農政局 平鹿平野農業水利 事業所	【取水状況】 皆瀬頭首工	（秋田県雄物川筋土地改良区） ・許可水量15.274m3/sのうち約3.2m3/sの取水（21%取水実施中） ・組合員へ節水に関する協力要請の通知を発出7/18 ・不足エリアを考慮した分水調整を実施7/18～ ・電気料金助成を前提とした地下水ポンプの稼働実施7/18～ ・幹線用水路の一部の分水工では自然取水ができないためポンプを利用 ・7/28よりため池からの補給を予定していたが、出穂が始まったため、7/25より前倒しで実施 ・上流利水者である湯沢雄勝土地改良区へ取水調整協力を要請7/22 ・皆瀬ダム底樋の使用を検討中（7/28皆瀬ダムと水利調整について打合せ予定）	
	成瀬頭首工	（秋田県雄物川筋土地改良区） ・許可水量4.370m3/sのうち約1.9m3/sの取水（43%取水実施中） ・皆瀬頭首工と同じ対応	
	【取水状況】 抱返頭首工ほか	（田沢疏水土地改良区） ・現時点において概ね必要水量は取水できているものの、今後の天候を注視。7/23付けで各組合員に対して出穂期前後における水需要の増加に備え、渇水による「節水」への協力依頼文書を発出済。	
	玉川頭首工ほか	（仙北平野土地改良区） ・現時点において概ね必要水量は取水できているものの、パトロール強化によりムダ水が生じないよう適宜分水調整を実施。今後の予定として、7/28に用排水調整委員会を開催し、各組合員に対して渇水による「節水」への協力依頼文書を発出予定。	
秋田県 農林水産部 農地整備課	全県的取り組み	・節水番水の呼びかけを土地改良区等へ周知 ・応急ポンプの貸し出し状況の周知	

令和７年度　第３回雄物川水系渇水情報連絡会臨時会　【構成機関からの情報共有事項】

令和７年７月２４日時点

■　発電・工業用水関連

機　関　名	項　　目	内　　容	備　考
秋田県　産業労働部 玉川発電事務所	【取水状況】 玉川発電所（玉川ダム）	発電所作業停止中により、取水停止中 （７月３１日までの予定）	
	鎧畑発電所（鎧畑ダム）	発電所作業停止中により、取水停止中 （８月７日までの予定）	
	田沢湖発電所	・鎧畑ダム放流量分を取水し、田沢湖へ放水 ・許可水量３５．０m3/sを上回る分はゲート放流により 田沢湖へ放水	
秋田県 産業労働部 秋田発電・工業用 水道事務所	【取水状況：発電】 皆瀬発電所	皆瀬・板戸ダム管理事務所と連携した運用を実施。	
	板戸発電所	同上	
	大松川発電所	大松川ダム管理事務所と連携した運用を実施。	
	岩見発電所	岩見ダム管理事務所と連携した運用を実施。	
	【取水状況：秋田工業用水道】	許可水量2.43m3/sのうち1.40m3/s以下で取水 （58%取水実施中）	
東北電力（株）	生保内他水力発電所	玉川水系ダム群及び田沢湖の運用管理に関する申し合わせにおける用水補給量指示に基づき運用管理を実施	

令和７年度　第３回雄物川水系渇水情報連絡会臨時会　【構成機関からの情報共有事項】

令和７年７月２４日時点

■　水道用水関連

機　関　名	項　　目	内　　容	備　考
秋田市上下水道局 浄水課	全体	＜取水状況＞ ・7/1～7/23　157,325m3/日のうち98,062m3/日の取水 （許可水量の62.3%） ＜取組内容＞ ・現状では許可水量の約60%で取水しており、特段の対策は行っていない。	
	第一取水口および第二取水口 （仁井田浄水場）	・7/1～7/23　127,000m3/日のうち80,203m3/日の取水 （許可水量の63.2%） ・雄物川の水位低下に伴い、取水塔の露出は多くなったが、必要な水量の取水はできている。	
	第三取水口 （豊岩浄水場）	・7/1～7/23　30,325m3/日のうち17,859m3/日の取水 （許可水量の58.9%） ・雄物川の水位低下に伴い、水面から取水口までの深さに余裕はなくなったが、必要な水量は取水できている。	
大仙市上下水道局 水道課	大仙市大曲上水道	・許可水量0.049（㎥/s） ・番水制実施中。	
	大仙市南外地区簡易水道	・許可水量0.0162（㎥/s） ・番水制実施中。	
	大仙市大沢郷地区簡易水道	・許可水量0.00926（㎥/s） ・番水制実施中。	
	大仙市刈和野地区簡易水道	・許可水量0.00699（㎥/s） ・番水制実施中。	
横手市上下水道部 水道課	横手第二取水口 （横手市大沢字下庭当田8-1地先； 横手川左岸）	取水棟取水井について、平均3.66mに対し、7/23現在3.60、となっておりますが、現時点では取水自体には支障ありませんが、今後の河川水位状況や天候等を注視していきます。	
	大森取水口 （横手市大森町字仁平川向382； 雄物川左岸）	取水井水位について、平均5.53mに対し、7/23現在5.17mとなっておりますが、現時点では取水自体には支障ありませんが、今後の取水水位状況や天候等を注視していきます。	
湯沢市建設部 上下水道課		７月24日現在、各施設とも通常どおり運転。	