記者発表資料

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会
令和7年8月29日

秋田県大館市内における廃水の流出について（終報）

～ 能代河川国道事務所災害対策支部（水質：注意体制）を解散 ～

令和7年8月20日に発生した、秋田県大館市猿間字戸沢地内の宝倉鉱山猿間坑水処理場からの廃水（未処理水）の流出について、能代河川国道事務所（以下、事務所）では、8月21日に災害対策支部（水質：注意体制）を設置し、事務所と秋田県で河川巡視を、事務所と管理者で水質分析調査を行ってきました。

いずれにおいても異常が確認されないこと、流出箇所の復旧が確認されていることから、8月29日15時00分をもって災害対策支部を解散します。

1．廃水の流出概要

・発生場所 ： 宝倉（たからくら）鉱山 猿間（さるま）坑水処理場
大館市猿間字戸沢地内
（管理者：卯根倉（うねくら）鉱業 株式会社）
※別紙位置図を参照

・発生日時 ： 令和7年8月20日(水) 20時00分

・流 出 物 ： 廃水（未処理水） 銅、亜鉛

・流 出 量 ： 2,300㎥ 程度

・事　　象 ： 豪雨の影響により処理原水送水管の接続部が外れ、廃水（未処理水）が流出した。

2．水質分析結果

8月25日に採水した河川水の水質分析結果について、pHと亜鉛は「生活環境の保全に関する環境基準」、鉛とカドミウム、ひ素は「人の健康の保護に関する環境基準」で定められた基準値を満足しています。

また、銅は、環境基準値が設定されていませんが、同地点の平常時の数値と同程度となっています。同様に、管理者実施分の亜鉛は、砥沢・戸沢（猿間川）では環境基準が適用されませんが、同地点の平常時の数値と同程度となっています。

国土交通省実施分

令和７年８月２５日 採水

採水地点	pH	銅 mg/L	亜鉛 mg/L	鉛 mg/L	カドミウム mg/L	ひ素 mg/L
①十二所橋	7.3	0.007	0.018	0.001	＜0.0003	0.001
②新真中橋	7.1	0.005	0.012	0.001	＜0.0003	0.001
③鷹巣橋	7.0	＜0.005	0.010	0.001	＜0.0003	＜0.001
④二ツ井	7.1	0.006	0.015	0.001	＜0.0003	＜0.001
⑤能代橋	7.1	0.005	0.007	0.001	＜0.0003	＜0.001
環境基準値	6.5～8.5	＜0.005～0.025※1	0.03 以下	0.01 以下	0.003 以下	0.01 以下

＜は定量限度値未満

※1：銅は環境基準値が設定されていないため、同地点における過去の定期調査結果の値（R6～R7）を便宜上記載しています。

管理者実施分

令和７年８月２５日 採水

採水地点	pH	銅 mg/L	亜鉛 mg/L	鉛 mg/L	カドミウム mg/L	ひ素 mg/L
① 砥沢末端	6.9	＜ 0.01	0.01	＜ 0.01	＜ 0.003	＜ 0.002
② 猿間利水点	6.8	0.02	0.04	＜ 0.01	＜ 0.003	＜ 0.002
環境基準値	6.5～8.5	0.01～0.02※2	0.03～0.05※3	0.01 以下	0.003 以下	0.01 以下

＜は定量限度値未満

※2：銅は環境基準値が設定されていないため、同地点における過去の定期調査結果の値（R6～R7）を便宜上記載しています。
※3：亜鉛は砥沢・戸沢（猿間川）では「生活環境の保全に関する環境基準」が適用されないため、同地点における過去の定期調査の結果の値（R6～R7）を便宜上記載しています。

３．対応状況

・8月21日　0時00分 能代河川国道事務所災害対策支部（水質：注意体制）を設置。
・8月21日　4時29分 米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会では、構成機関で情報を共有。
・8月21日　事務所・秋田県（河川管理者）では、河川巡視を実施。異常なしを確認。
・8月21日　管理者で復旧作業を実施。
・8月21日　14時30分 管理者による仮復旧作業が完了し、廃水（未処理水）の流出が停止。
・8月21日　18時00分 経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部にて仮復旧を確認。
・8月25日　事務所、管理者において採水を実施。
・8月26日　河川管理者で河川巡視を実施。異常なしを確認。
・8月26日　水質分析結果が判明。（2.のとおり）。
・8月29日　15時00分 能代河川国道事務所災害対策支部（水質：注意体制）を解散。

＜　発表記者会　：　秋田県県政記者会、能代市記者クラブ、
北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ　＞

【 水質事故に関する問い合わせ 】

卯根倉鉱業株式会社
電話：０１８６－４６－２５７５
管理部　小笠原　一徳
経済産業省　関東東北産業保安監督部東北支部
電話：０２２－２２１－４９６５
鉱害防止課長　生田目　仁司

【 水道に関する問い合わせ 】

大館市　建設部　水道課
電話：０１８６－４３－７１３９
水道課長　黒田　隆仁
能代市　都市整備部　水道課
電話：０１８５－５２－５２２１
水道課長　内藤　誠

【 水質及び水質基準に関する問い合わせ 】

秋田県　生活環境部　環境管理課
電話：０１８－８６０－１６０３
環境管理課長　田村　高志
大気・水質チーム　チームリーダー　藤井　隼

【 河川に関する問い合わせ 】

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会　事務局
国土交通省　東北地方整備局　能代河川国道事務所
電話：０１８５－７０－１２４６（直通）
河川管理課長　斉藤　健　（内線３３１）

水質事故発生箇所及び米代川水質調査箇所　位置図

