（別紙3）

新水ケ瀞発電所 (東北電力)「水ケ瀞ダム」

水利使用規則（許可の条件）で報告を求めている**堤体の安全性に関わるデータを改ざん**したもの。

・最上川水系（山形県）
・最大出力　:5,000kw
・最大取水量:30m^3/s
・重力式コンクリートダム
・堤長:372m、堤高:34.0m



〇ダム本体の「揚圧力」「漏水量」「貯水池の堆砂状況報告」について
平成２年から平成１７年にわたり改ざん
※揚圧力：ダムを持ち上げる方向に働く水の圧力
※漏水量：ダム堤体内等を上流側から下流側に透過する水の量
※水利使用規則に基づき、水利使用者が計測し河川管理者に報告する義務がある。