


1 : 33,333 相当[1 : 50,000 / 150% 表示]

地図上の1センチは 約 333 メートル

印刷中心は 東経 140度17分31秒　北緯 39度31分25秒

福部羅揚水機場　ポンプ設備パース図



項　目	数量	規格・型式
主ポンプ設備	2台	形　式：横軸両吸込渦巻ポンプ 口　径：500mm 全揚程：30m 吐出量：0．568m³/S・台
主ポンプ駆動設備	2台	形　式：横軸かご形三相誘導電動機 出　力：245kW×8P×400V
系統機器設備	1式	真空ポンプ：2台(水封式) 封水ポンプ：2台(自吸式) 屋内排水ポンプ：2台(汚水用水中ポンプ)
操作制御設備	1式	主ポンプ盤：2面(屋内閉鎖自立式) 補機盤：1面(屋内閉鎖自立式) 計装盤：1面(屋内閉鎖自立式) 補助継電器盤：1面(屋内閉鎖自立式)
計装設備	1式	流量計：1組(電磁式) 水位計：1組(投込式、河川・吸水槽)
付属設備	1式	スクリーン：1基(バースクリーン) 天井クレーン：1基(手動3.2t吊り) 地階クレーン：1基(手動2.0t吊り) 屋外クレーン：1基(電動1.0t吊り) 吸水槽階段・防護柵等：1式