

7月20日からの雄物川下流秋田市椿川の渇水状況により  
玉川水系ダム群により下流河川への補給放流を実施しています。

～玉川ダムの6月、7月の総雨量は306.7mm, 227.8mmでした。

雄物川下流椿川地点の河川流量が、先月20日頃より基準点流量（80m<sup>3</sup>/毎秒）を低下し始めており、その低下補給量について玉川水系ダム群で補給を開始しております。補給の開始は、玉川水系ダム群（田沢湖含む）の発電所取水量の増量に始まり、その後玉川ダムからのゲート放流を実施して補給を行い、7月25日には補給体制を解除いたしました。8月に入り、再度下流基準点流量が低下し始めていることから、8月1日よりダム群からの補給を再度開始しておりますのでお知らせします。

## 1. 河川補給状況について

玉川水系ダム群：玉川、鎧畑、田沢湖、夏瀬、神代の各ダム及び湖沼

- ①7月20日 椿川地点 74.85m<sup>3</sup>/毎秒(15時)  
16時より各発電取水量の増量開始 23m<sup>3</sup>/s→35m<sup>3</sup>/s  
ダム群最下流神代ダム放流 →55m<sup>3</sup>/s
- ②7月21日 椿川地点 63.98m<sup>3</sup>/毎秒(08時)  
09時より各発電取水量の増量開始 35m<sup>3</sup>/s→40m<sup>3</sup>/s  
ダム群最下流神代ダム放流 →60m<sup>3</sup>/s
- ③7月22日 椿川地点 72.06m<sup>3</sup>/毎秒(09時)  
11時よりダム利水放流開始 0m<sup>3</sup>/s→10m<sup>3</sup>/s  
ダム群最下流神代ダム放流 →70m<sup>3</sup>/s
- ④7月27日 椿川地点 92.76m<sup>3</sup>/毎秒(09時)  
補給体制解除、各発電所自主運用。 [①～④までの玉川ダム補給総量 11,380千m<sup>3</sup>
- ⑤8月1日 椿川地点 74.85m<sup>3</sup>/毎秒(14時)  
16時より各発電取水量の増量開始 16m<sup>3</sup>/s→40m<sup>3</sup>/s  
ダム群最下流神代ダム放流 →60m<sup>3</sup>/s

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 玉川ダム管理所

管理所長 千葉 和民(内線:201)

管理係長 千葉 博(内線:332)

〒014-1205 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無92

TEL:0187-49-2170 / FAX:0187-49-2166